



PAVUS, a.s.

Autorizovaná osoba 216

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek

Rozhodnutí o autorizaci č. 3/2018 ze dne 24. října 2018

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5/2019/0066

vydaný pro

výrobce:

**ELZAM Bystřany, společnost s r.o., Jana Žižky 83, 417 61 Bystřany,
IČ: 49900463**

místo výroby:

ELZAM Bystřany, společnost s r.o., Jana Žižky 83, 417 61 Bystřany

stát původu výrobku:

Česká republika

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Elektroměrové rozvaděče RE3(S) EW 60 DP1, RE4(S) EW 60 DP1, RE6(S) EW 60 DP1

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5/2019/0066 ze dne 31. května 2019 vydané Autorizovanou osobou 216 s platností do 31. května 2022 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5/2019/0066 ze dne 31. května 2019, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem výrazně nezmění, nebo pokud Autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Tento certifikát nahrazuje a ruší Certifikát č. 216/C5a/2016/0016/O ze dne 26. 7. 2016, vydaný AO 216.

Autorizovaná osoba 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády.

O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

V Praze dne 31. května 2019



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5/2019/0066

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku

Sledovaná / deklarovaná vlastnost	Určená (požadavková) / klasifikační norma	Požadovaná/ deklarovaná úroveň	Zjištěno/ klasifikace	Posouzení shody
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN 73 0810	E 60 / EW 60	E 60 / EW 60 při tepelném namáhání z vnitřní strany rozvaděče	splněno
Třída reakce na oheň	ČSN EN 13501-1+A1 ČSN 73 0810	A1	A1	splněno
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP1	DP1	splněno
Zdravotní nezávadnost	Vyhl. MZ č. 6/2003	Zdravotní nezávadnost	Výrobek je zdravotně nezávadný	splněno

Platnost STO č. S-216/C5/2019/0066 je do 31. května 2022.



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216